

Cet établissement semble assujéti aux dispositions du Code du Travail et plus particulièrement à sa Quatrième partie, livre II, titre I et II: obligations du maître d'ouvrage et de l'employeur pour la conception et l'utilisation des lieux du travail.

Cet établissement doit répondre aux dispositions prévues par le Décret n° 2008 - 244 du 07 mars 2008 relatif aux conditions de sécurité dans les lieux du travail.

En conséquence, il conviendra d'inviter l'exploitant à se conformer aux règles de sécurité précitées ainsi qu'à celles qui pourraient lui être imposées par le service chargé du contrôle et de l'application de ces règles.

III - PRESCRIPTIONS

CODE	PRESCRIPTIONS
<u>IND1</u>	<p>Permettre l'accès des engins de secours en aménageant à partir de la voie publique, une voie carrossable, répondant aux caractéristiques minimales suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - largeur de la chaussée : 3 m, - hauteur disponible : 3,50 m, - pente inférieure à 15 %, - rayon de braquage intérieur : 11 m, - force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-Newton (avec un maximum de 90 kilo-Newton maximum sur l'essieu avant ; les deux essieux étant distants de 3,60 m).
<u>LT6</u>	<p>Les voies en impasse d'une longueur supérieure à 30 mètres (bassin Ouest) devront comporter à leur extrémité un aménagement permettant le retournement des engins de secours et de lutte contre l'incendie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - soit une plate-forme de 18 mètres de diamètre. - soit une aire en forme de T présentant les dimensions suivantes : L = 17 mètres - l = 5 mètres - r = 8 mètres 